

Сведения о контрольных мероприятиях на 07 августа 2018 года

Автор: news

08.08.2018 15:33 - Обновлено 08.08.2018 15:36

Сведения о контрольных мероприятиях на 07 августа 2018 года

Наименование органа, осуществляющего контроль

План (тема) контрольного мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района г. Влади

Проведение плановой, выездной проверки в рамках надзора за выполнением требованием пожа

Распоряжение о проведении выездной, плановой проверки
№ 69 от 16.07.2018

23.07.2018

-

Сведения о контрольных мероприятиях на 07 августа 2018 года

Автор: news

08.08.2018 15:33 - Обновлено 08.08.2018 15:36

17.08.2018

1. Не предоставлен акт проверки наружных противопожарных лестниц;

2. Имеющиеся установки пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ) не соответствуют нормам пожарной безопасности;

3. Помещения книгохранилища и складов не отделены от других помещений противопожарной стеной.

Акт проверки № 69 от 07.08.2018,

Предписание №69/1/1 от 07.08.2018

Срок устранения нарушений 31.07.2019 года